

平成25年度水道水放射性物質調査結果

単位:ベクレル/キログラム

施設名	採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	備考
小千谷浄水場	平成26年3月27日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
北部浄水場	平成26年3月6日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
塩殿浄水場	平成26年3月6日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
北部浄水場	平成26年2月17日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
塩殿浄水場	平成26年2月17日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
小千谷浄水場	平成26年2月12日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
小千谷浄水場	平成26年1月30日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
北部浄水場	平成26年1月20日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
塩殿浄水場	平成26年1月20日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
小千谷浄水場	平成26年1月16日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
小千谷浄水場	平成25年12月19日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
北部浄水場	平成25年12月9日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
塩殿浄水場	平成25年12月9日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
小千谷浄水場	平成25年11月28日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
北部浄水場	平成25年11月18日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
塩殿浄水場	平成25年11月18日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
小千谷浄水場	平成25年11月14日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
小千谷浄水場	平成25年10月28日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
北部浄水場	平成25年10月21日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
塩殿浄水場	平成25年10月21日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
小千谷浄水場	平成25年10月17日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
小千谷浄水場	平成25年9月30日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
小千谷浄水場	平成25年9月18日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
北部浄水場	平成25年9月9日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
塩殿浄水場	平成25年9月9日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
小千谷浄水場	平成25年9月5日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
小千谷浄水場	平成25年8月27日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
北部浄水場	平成25年8月19日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
塩殿浄水場	平成25年8月19日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
小千谷浄水場	平成25年8月16日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
小千谷浄水場	平成25年7月29日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
北部浄水場	平成25年7月22日	検出せず	検出せず	(株)新環境分析センター
塩殿浄水場	平成25年7月22日	検出せず	検出せず	(株)新環境分析センター
小千谷浄水場	平成25年7月16日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
小千谷浄水場	平成25年7月1日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
小千谷浄水場	平成25年6月25日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
北部浄水場	平成25年6月17日	検出せず	検出せず	(株)新環境分析センター
塩殿浄水場	平成25年6月17日	検出せず	検出せず	(株)新環境分析センター
小千谷浄水場	平成25年6月11日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
小千谷浄水場	平成25年5月31日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
北部浄水場	平成25年5月20日	検出せず	検出せず	(株)新環境分析センター
塩殿浄水場	平成25年5月20日	検出せず	検出せず	(株)新環境分析センター
小千谷浄水場	平成25年5月17日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
小千谷浄水場	平成25年4月30日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
小千谷浄水場	平成25年4月22日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
北部浄水場	平成25年4月15日	検出せず	検出せず	(株)新環境分析センター
塩殿浄水場	平成25年4月15日	検出せず	検出せず	(株)新環境分析センター
小千谷浄水場	平成25年4月8日	検出せず	検出せず	新潟県検査結果
食品衛生法に基づく基準値等		※	10(基準値)	

※基準値は無い。東日本大震災では、暫定規制値として300Be/kgが設定された。