

平成22年度、平成23年度水道水放射性物質調査結果

単位：ベクレル/キログラム

| 施設名 | 採水日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 備考 |
|---|-------------|--------------|---------|-----------|
| 小千谷浄水場 | 平成24年3月26日 | 検出せず | 検出せず | 新潟県検査結果 |
| 塩殿浄水場 | 平成24年3月19日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成24年3月12日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 北部浄水場 | 平成24年3月5日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成24年2月27日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 塩殿浄水場 | 平成24年2月20日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成24年2月13日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 北部浄水場 | 平成24年2月6日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成24年1月30日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 塩殿浄水場 | 平成24年1月23日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成24年1月16日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 北部浄水場 | 平成24年1月10日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成24年1月5日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年12月26日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 塩殿浄水場 | 平成23年12月19日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年12月12日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 北部浄水場 | 平成23年12月7日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年11月30日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 塩殿浄水場 | 平成23年11月21日 | 検査機関の都合により中止 | | |
| 小千谷浄水場 | 平成23年11月14日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 北部浄水場 | 平成23年11月7日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年10月31日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 塩殿浄水場 | 平成23年10月24日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年10月17日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 北部浄水場 | 平成23年10月10日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年10月3日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 塩殿浄水場 | 平成23年9月26日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年9月19日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 北部浄水場 | 平成23年9月12日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年9月5日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 塩殿浄水場 | 平成23年8月29日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年8月22日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 北部浄水場 | 平成23年8月15日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年8月8日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年8月1日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 塩殿浄水場 | 平成23年7月25日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年7月18日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 北部浄水場 | 平成23年7月11日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年7月4日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年6月27日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年6月20日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年6月13日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年6月6日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年5月30日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年5月23日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年5月16日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年5月6日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年4月29日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年4月22日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年4月16日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年4月9日 | 検出せず | 検出せず | 〃 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年3月28日 | 検出せず | 検出せず | 新潟県検査結果 |
| 小千谷浄水場 | 平成23年3月24日 | 7.3 | 検出せず | 東京電力㈱資料提供 |
| 食品衛生法に基づく暫定規制値(飲料水) (飲食物摂取制限に関する指標値) | | 300 | 200 | |

放射性ヨウ素が100Be/kgを超えた場合は、乳児による水道水の摂取を控えてください。