



※配管は硬質塩化ビニル管（ＶＰ）を使用する。
 ※継手は、ＤＶ継手を使用する。
 ※外部への排水管の出口のＧＬからの深さはＧＬ-350を基準に
 但しこの数値は現場状況をみて調整する。
 （基準とするＧＬ、およびＦＬは多機能トイレの出入口の中心とします）

小千谷市建設課建築住宅係	TITLE	SCALE	DATE	NUMBER
	白山運動公園 ユニットトイレ	S = 1 : 5 0		1 2