



給水設備図 S = 1 : 5 0

※配管は耐衝撃性塩化ビニル管（H I V P）を使用する。
※継手は耐衝撃性塩化ビニル管（H I V P）を使用する。
※配管は全て保温材（L T Q）にて結露防止を行う。
（基準とするG L、およびF Lは多機能トイレの出入口の中心とします）