

令和7年度 ひと・まち・文化共創拠点ホントカ。の太陽光発電設備の発電状況

	太陽光発電設備 (10.6kW) の発電量	施設の電力消費量に占める 太陽光発電の割合	二酸化炭素 (CO ₂) 削減効果
4月	1,135 kWh	4.6 %	0.48 t-CO ₂
5月	1,247 kWh	6.8 %	0.52 t-CO ₂
6月	1,361 kWh	6.0 %	0.57 t-CO ₂
7月	1,738 kWh	4.6 %	0.73 t-CO ₂
8月	1,353 kWh	3.2 %	0.57 t-CO ₂
9月	1,085 kWh	2.7 %	0.46 t-CO ₂
10月	720 kWh	2.8 %	0.30 t-CO ₂
11月	639 kWh	3.3 %	0.27 t-CO ₂
12月	479 kWh	1.4 %	0.20 t-CO ₂
1月	245 kWh	0.4 %	0.10 t-CO ₂
2月	558 kWh	0.8 %	0.23 t-CO ₂
3月	1,166 kWh	3.5 %	0.49 t-CO ₂
年間合計	11,726 kWh	2.8 %	4.94 t-CO ₂

※CO₂の削減効果は、太陽光発電設備の発電量×排出係数で算出

排出係数は、環境省が公表している東北電力㈱の調整後排出係数を使用しているが、R7年度分は作成時点で公表されていないためR6年度の値を使用。

